

Пожарная безопасность в банях и саунах.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БАНЕ



Одной из популярных причин возникновения пожара в бане или сауне является физико-химический процесс выделения из нагретой древесины горючего газа. Иначе этот процесс называют пиролизом древесины. Самым пожароопасным местом в бане (сауне) является парильное помещение. Древесины там в изобилии и температура подходящая. Именно в парильном помещении создаются все условия для пиролиза древесины, а выделенный газ способен к самовозгоранию. Следующая популярная причина возникновения пожаров в бане электрооборудование -электропечь и электропроводка освещения парильного помещения, а именно, не правильный монтаж электрооборудования и нарушения при их эксплуатации. Ещё одна причина пожаров может быть вследствие неправильного монтажа самой печи в парильном помещении - не выдержано должное расстояние от печи до горючей отделки, что не редко приводит к перегреву и возгоранию древесины.

В связи с этим при строительстве и эксплуатации бань и саун необходимо соблюдать следующие основные требования пожарной безопасности:

- при использовании электрической печи необходимо использовать специальную печь заводского изготовления для нагрева с автоматическим отключением при достижении температуры 130°C, а также через 8 часов непрерывной работы;
- при установке металлической печи на деревянный пол обязательно подкладывается лист асбеста и лист тонкого металла, либо изготавливается кирпичный подиум;
- размещение этой печи на расстоянии не менее 0,2м от стен парильной;
- устройство над печью несгораемого теплоизоляционного щита;
- для отделки парильной необходимо применять лиственочные породы древесины;
- необходимо использовать скрытую электропроводку, не допускает прокладку проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах, запрещает установку штепсельных розеток, распределительных устройств и устройств управления нагревателей печи сауны, защита подходящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной не максимально допустимую температуру в сауне, пульт управления электрокаминов размещается в сухом помещении перед парильной.
- запрещается оставлять без присмотра включенный в сеть электронагреватель печи — каменки;
- запрещается самостоятельно производить ремонт, замену какого-либо оборудования;
- запрещается эксплуатировать печь-каменку с отключенным или неисправным терморегулятором;
- запрещается оставлять без присмотра дровяную печь, а также перекаливать её.

Мы обращаемся к вам с целью задуматься. Ведь предупредить пожар не так уж и сложно, нужно только ваше желание и проявление предусмотрительности.

Берегите себя и жизнь своих близких! В случае беды немедленно звоните на телефоны 01, 101 или 112!

Инспектор ОНД и ПР Темрюкского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю лейтенант внутренней службы Н.Д. Симак 30.03.2022

Дата публикации: 31.03.2022

Теги: [ГО и ЧС.](#)

— — —
Копировать ссылку

[Предыдущая новость](#) [К списку новостей](#) [Следующая новость](#)